

MERCADO DE GUÍA

12/12/2019

ASIGNACION POTENCIA ELECTRICA

PLANTA	LOCAL	USO	SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	Ratio de potencia min. REBT W/m2	Ratio de potencia previsto W/m2	Potencia asignada BT (W)	CT Compañía a Ejecutar			
							centralización contadores CC TIPO 1	centralización contadores CC TIPO 3.1	POTENCIA EN KW	
BAJA: Zona 5	Nº20 Carnicería	Comercial	32,00	100	433	13856	13,856			
	Nº21 Pescadería	Comercial	30,00	100	462	13856	13,856			
BAJA	Cafetería-Restaurante	Restauración	288,18	100	125	35981	35,981			
ALTA	Local Comercial PA	Comercial	50,37	100	138	6928	6,928			
ALTA- Zona Gastro-1	Nº G1	Restauración	14,00	100	990	13856	13,856			
	Nº G2	Restauración	12,00	100	1.155	13856	13,856			
	Nº G3	Restauración	12,00	100	1.155	13856	13,856			
	Nº G4	Restauración	12,00	100	1.155	13856		13,86		
	Nº G5	Restauración	12,00	100	1.155	13856		13,86		
	Nº G6	Restauración	14,00	100	990	13856		13,86		
ALTA- Zona Gastro-2	Nº G7	Restauración	14,00	100	990	13858		13,86		
	Nº G8	Restauración	12,00	100	1.155	13858		13,86		
	Nº G9	Restauración	12,00	100	1.155	13856		13,86		
	Nº G10	Restauración	12,00	100	1.155	13856		13,86		
	Nº G11	Restauración	12,00	100	1.155	13856		13,86		
	Nº G12	Restauración	14,00	100	990	13856		13,86		
ALTA- Zona Gastro-4		Restauración	14,00	100	990	13856				
		Restauración	12,00	100	1.155	13858				
		Restauración	12,00	100	1.155	13858				
		Restauración	12,00	100	1.155	13858				
ALTA- Zona Gastro-3		Restauración	14,00	100	990	13856				
		Restauración	14,00	100	990	13856				
		Restauración	14,00	100	990	13858				
		Restauración	14,00	100	990	13856				
ALTA		Restauración	14,00	100	742	10392				
							112,181	124,704	121,240	POTENCIA EN KW

POTENCIA TOTAL EN BAJA TENSION (KW)

358,125